

CTCV - Medição e Ensaio
 Laboratório de Ensaios de Produtos

RELATORIO Nº: 1.5.2914/09
 Refª amostra: 2009.47.6592/PV

Cliente: TOPCER - Indústria de Cerâmica, Lda. Processo nº: 3.1.5.14820
 Endereço: 3770-908 OIÁ
 Material: Grés porcelânico Data ensaio: 24-11-2009
 Refª cliente: 6601193 Data entrada: 18-11-2009

RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO (USRV)
 (segundo ENV 12633)

Provet	Média leituras	USRV
1	24	24
2	24	
3	24	
4	24	

COIMBRA, 25 de Novembro de 2009

Responsável do Laboratório
 CENTRO TECNOLÓGICO DA CERÂMICA E DO VIDRO
 CENTRO DE COMPETÊNCIA
 CTCV - Medição e Ensaio
 Joaquim Valente de Almeida
 Laboratório de Ensaios de Produtos