



PRÜFBERICHT


Nr. 1323/96 vom 06.11.96

Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft nach DIN 51 097 Naßbelastete Barfußbereiche

Auftraggeber: I.T.T. & C. GmbH, Int.-Tiles Trading & Consulting, Dorfstr. 57,
22113 Oststeinbek
Auftragsdatum: 22.10.96
Probenahme: Auftraggeber
Prüfgegenstand: Feinsteinzeugfliesen unglasiert, TOP CER, Serie RT, Format
15x15cm, Oberfläche strukturiert, 1. Sorte
Hersteller: TOP CER Industria Ceramica L.da., Z.I. Oia, P-3770 Oliveira do
Bairro, PORTUGAL
Produktnorm: DIN EN 176 B I
Eingang des Prüfgegenstandes: 24.10.96
Probennummer: 96/419
Auftrags-Nummer: 75 1323 26
Fugenbreite des geprüften
Bodenbelages: 5 mm
Prüfdatum: 06.11.96

PRÜFERGEBNIS:

1. Mittlerer Neigungswinkel: 22°
2. Bewertungsgruppe: A + B



Schwerin
Dr. Schwerin