

PRÜFZEUGNIS

zum Ergebnis von Untersuchungen zur rutschhemmenden Eigenschaft
von Bodenbelägen in naßbelasteten Barfußbereichen

Geprüfter Materialtyp: **Unglasierte keramische Feinsteinzeugfliese**
Art.-Nr.: 6624
Werkmaß: 146 x 146 x 8 mm
Farbe: schwarz/weiß gesprenkelt
Rückseitiger Prägestempel: --
Oberfläche: unglasiert, unprofiliert

Angaben zum Prüfbelag: Fugenbreite: 3 mm
Art der Verfugung: Zementmörtel
Anordnung der Profilierung: --

Hersteller / Lieferer: **TOP CER**
Industria de Ceramica L.da
Zona Indust. Oià
P-3770 Oliveira do Bairro

Auftraggeber: **I. T. T. & C. G.m.b.H.**
Int-Tiles Trading & Consulting
Dorfstraße 57
D-22113 Oststeinbek

Auftrag vom: 24.02.1999

Zeugnisnummer: 72529906.001

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das
Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN 51 097**, Ausgabe 11/92
Anforderungen des Kuratoriums
"Rutschhemmende Bodenbeläge - Liste NB"

Prüfergebnis: **Mittlerer Neigungswinkel 19°**

Bewertung: Anforderungen an die Rutschhemmung für den
Anwendungsbereich **A + B erfüllt.**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG e. V.
UNTERSUCHUNGS- UND BERATUNGSINSTITUT
FÜR WAND- UND BODENBELÄGE
Der Geschäftsführer



(Dr.-Ing. E. H. Nolting)



Großburgwedel, 3. Mai 1999
Ka/Schu/Py

Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf Ausstellungsdatum) erteilt.

Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses nur in ungekürzter Form gestattet.

Säurefliesner-Vereinigung e. V.
Untersuchungs- und Beratungsinstitut für Wand- und Bodenbeläge
Im Langen Felde 4 · 30938 Burxwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40

